

PRATIQUE O ASTA

- A - ABRIR
S - SINALIZAR
T - TESTAR
A - ATERRAR

OBSERVAÇÕES CONFORME ITEM 10.3 DA NR 10

1- EXECUTAR SINALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO, CONFORME ND: 4.51.


2- FAZER ANÁLISE DE RISCO NO AMBIENTE DE TRABALHO.

3- O PROJETO ELÉTRICO DEVE ATENDER AS NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, JUNTO AO HABILITADO.

COROMANDEL COD:85220

(SEM IMPACTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO)

"Seu dia termina bem quando a segurança está inserida no seu projeto"



CONS.: PREFEITURA DE COROMANDEL
CNPJ.: 18.591.149/0001-58
END.:R. Arthur Bernardes, 170
BAIRRO.: CENTRO
CEP.:38550-000
MUNIC.: COROMANDEL
TEL. CONTATO.: DADOS OBRA.: (34) 3841-1344
END.: RUA PEDRO CAIX E OUTRAS
BAIRRO.: CENTRO
MUNIC.: COROMANDEL - MG
RAMO ATIVIDADE.: ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

- NOTAS:
- 1- Máxima resistência da Malha de terra de 80 Ohms;
- 2- A carga do transformador deverá ser aterrada e conectada ao neutro;
- 3- Projeto **SEM** impacto ambiental significativo.
- 4- Coordenadas no fuso (23);
- 5- Todos os postes de 11-300daN projetados deverão ter seu engastamento com a profundidade aumentada igual a 1,8m;
- 6- Projeto **NÃO TEM** implicação com concessionárias de Telecomunicação.

PROJ.	VISTO	VISTO
DES.	APROV.	ASSIN. MATRIC.
CONF.	DATA	ASSIN. MATRIC.
		DATA 11/09/2023

PROJETO DE EXTENSÃO EM RDU COM INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA RUA PEDRO CAIX E OUTRAS EM ATENDIMENTO A PREFEITURA DE COROMANDEL NO MUNICIPIO DE COROMANDEL-MG.

ESCALA

1 / 1000

NS

FOLHA 01 / 01

ARQ.