



Planta de vigotas pré-moldadas

escala 1:50

Características do Projeto		5 - OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°) , RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.		LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO			
1 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - PILARES E VIGAS:	3.0 cm			Ⓐ	ORIENTAÇÃO DOS EXOS DOS PILARES		
2 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - LAJES E ESCADAS:	3.0 cm			①	ORIENTAÇÃO DOS EXOS DOS PILARES		
3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - FUNDAÇÃO:	4.5 cm						
4- PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.							
NOTAS 1 : DURABILIDADE		NOTAS 2 : NORMAS				NOTAS 3 : GERAIS	
1 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: II			- NBR 06118 - 2023 - Projeto de Estruturas de Concreto armado			1 - Dimensões em Centímetros e Níveis em metros	
2 - MÓDULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa			- NBR 06120 - 2019 - Cargas para o Cálculo de Estruturas de edificações - Procedimento			2 - Conferir as disposições das armaduras antes do concretagem.	
3 - FATOR A/C < 0.4			- NBR 06123 - 2023 - Forças Devidas ao Vento em Edificações			3 - A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Engº resp Técnico.	
4 - AÇO CA 50A e CA 60B			- NBR 8681 - 2003 - Ações e Segurança nas Estruturas			4 - Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada cominção betoneira.	
5 - CONCRETO CLASSE > 30 MPa			- NBR 6122 - 2022 - Projeto e execução de Fundações			5 - Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.	
6 - CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m³						6 - Evitar romper concreto após endurecido, com marreta e talhadeira.	
				7 - Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.			

PLANTA-CHAVE DE SITUAÇÃO

AUTORIA DO PROJETO LICITADO

Engenheiro Civil: PAULO HENRIQUE DE LIMA

RESPONSÁVEL pelo estabelecimento: NERSON HISSAO CHIHARA

RESPONSÁVEL pelo estabelecimento: NERSON HISSAO CHIHARA

REGISTRO

CREA-MG 239.515/D

CPF: 004.949.128-80

REVISÃO

19/01/2026

EMISSION INICIAL

REVISÃO

DATA

DESCRIÇÃO

TÍTULO DO PROJETO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL

GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

CPF

18.501.149/0001-58

ENDEREÇO

Unidade Básica de Saúde: UBS Dona Nica Tomas

Rua Sebastião Dias Vital, S/N

Bairro Distrito de Santa Rosa dos Dourados

CEP 38.554-899 - Coromandel - MG

TÍTULO DA PRANCHETA

ESTRUTURA

18/34

DETALHAMENTO VIGOTAS DAS LAJES TREL. 01

DESCRIÇÃO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

REVISÃO

RO

UNIDADE

METROS

DATA

19/01/2026

ESCALA

INDICADA

AUTORIA INTELECTUAL

Engenheiro Civil: KAYO HENRIQUE MOREIRA

REGISTRO

ART/RRT MG20243225914

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

FOLHA Nº 18/34

